



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

**VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
SUL TERMOUTILIZZATORE**

N. 2 del 11 marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di marzo, alle ore 9,30

(addì 11/03/2017, ore 9,30)

si è riunita, c/o la Sala Consiliare del Comune di Parona in Parona piazza Signorelli, regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento per il suo funzionamento, la Commissione Consultiva Comunale sul Termoutilizzatore, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2015.

La Commissione è composta dai sottoindicati componenti.

Risultano presenti:

Sindaco o suo delegato	PRESIDENTE					
	<u>COMPONENTI EFFETTIVI</u>			<u>COMPONENTI SUPPLENTI</u>		
		P	A		P	A
Consigliere Comunale Rappresentante di maggioranza	BONTEMPELLI Alessandra	x		BELTRAME Giovanni	x	
Consigliere Comunale Rappresentante di minoranza	COLLI Silvano	x		GRECO Deborah		
Comune di Albonese Rappresentante	GARDINALI Stefano					
Comune di Cilavegna Rappresentante	COLLI Avv. Giuseppe			RONA Ing. Marco		
Comune di Mortara Rappresentante	MASSUCCHI Arch. Renato			FARINA Dr. Fabio	x	
Comune di Vigevano Rappresentante	NOTARFRANCESCO Geom. Michele					
Ambientalista	CASTAGNOLA Ing. Federico			BERNARDINELLO Gianfranco		
Ambientalista	BASIRICÒ Daniele			LASAGNA Ing. Alberto		
Ambientalista	SOFFRITTI Renato	x		DI AGOSTINO Palmarino		
Tecnico esperto nel settore	GIAVAZZI Ing. Matteo					
Tecnico esperto nel settore	MARIN Ing. Roberto					
Rappresentante i cittadini	PARADISO Giuseppina	x		COLOMBO Marino	x	
Rappresentante i cittadini	CARRUBBA Paolo					

Il Presidente della Commissione è identificato nel Sindaco
Viene individuato, quale Segretario verbalizzante della Commissione, la Sig.ra Paradiso
Giuseppina

Sono inoltre presenti:

Ing. Lettieri e Sig. Ciro Palomba, Responsabile Centrale Termica

Il Presidente, all'inizio della seduta chiede se possibile terminare i lavori della commissione entro le ore 11.50 per dar modo ai componenti della commissione di partecipare alle esequie del papà del Sig. Basiricò, membro della commissione. La richiesta viene approvata da tutti i presenti.

Fa presente che è posto all'O.d.G. di questa seduta:

- Analisi dei rapporti mensili di gestione dell'Impianto dicembre 2016/gennaio 2017
- Analisi dei dati ARPA
- Radioattività: 2 casi particolari
- Studio Impatto Sanitario
- Varie ed eventuali

L' Ing. Lettieri apre informando la commissione che, dopo l'acquisizione di A2A, sono cambiati i vertici in impianto e che la nuova proprietà reputa importante questo impianto.

Come evidenziato nei report inviati, nei mesi presi in considerazione, sono state effettuate delle fermate straordinarie per ripristinare al meglio le due linee. Durante queste manutenzioni, oltre alla manutenzione ordinaria, sulla linea 1 sono state cambiate tutte le maniche mentre in linea 2 sono state effettuate manutenzioni sui fasci tubieri e operazioni di taratura e verifica dei sistemi che controllano le emissioni degli inquinanti.

Durante le fermate si è operata la sostituzione dei refrattari.

L'Ing. Lettieri informa la commissione che sulla linea 2 in maggio - giugno verranno effettuate delle manutenzioni importanti che prevedono la sostituzione dell'economizzatore e del surriscaldatore. Questa fermata avrà una durata di 25 giorni circa.

In questi giorni è stata fermata linea 1 per manutenzioni programmate.

La nuova proprietà ha particolarmente a cuore la sicurezza e quindi sta investendo su come ottimizzare la gestione degli spazi dell'impianto e su come rendere maggiormente efficaci le procedure di gestione interna legate alle norme ISO 9001 e 14001. Sono state identificate a tal fine delle figure specifiche che saranno dedicate all'ambiente, alla sicurezza e alle procedure da

adottare. Lomellina Energia ha certificazioni ISO 9001 e 14001 e si sta predisponendo per ottenere la 18001 e quindi tutte le procedure devono tenere conto dell'obiettivo finale che è migliorare lo standard degli aspetti ambientali e della sicurezza per migliorare gli standard qualitativi.

Si sono purtroppo registrati due conferimenti anomali di materiali radioattivi presso la struttura paronese nell'arco di pochi mesi.

Il primo carico è arrivato da Teramo in novembre e l'altro da Monza Brianza in febbraio. Entrambi i conferimenti presentavano la contaminazione di iodio 131, materiale radioattivo derivanti da rifiuti medicali utilizzati in pazienti che sono in cura per malattie della tiroide. Tipicamente questi rifiuti arrivano nei rifiuti urbani. Il materiale contenente Iodio 131, che decade in 8 giorni, viene segregato nell'ambito dell'impianto presso zone specifiche ben identificate. Oltre al portale che indica la contaminazione in ingresso all'impianto Lomellina Energia è dotata di uno strumento portatile che identifica meglio le fonti radioattive rilevate. Poiché il materiale arrivato in impianto proveniva da una stazione di pretrattamento di rifiuti urbani, si presentava sotto forma di "coriandolo", cioè di materiale triturato; si è deciso pertanto di segregare i rifiuti contaminati nei cassoni di provenienza fino al decadimento dello iodio, stoccandoli in un'area nuova, la area cosiddetta "ex-fossa rifiuti", d'accordo con gli Enti di controllo competenti, oltre che con l'esperto sulla radioattività.

L'Ing. Lettieri informa poi dell'arrivo a gennaio di un rifiuto contaminato da un nuovo radionuclide: il Cesio. Il materiale contaminato si trovava in un sacco nero proveniente dalla raccolta CLIR effettuata nei cassonetti di Parona; tale sacco conteneva, tra gli altri rifiuti, un contenitore metallico di colore bianco, schiacciato, emettente la radiazione al Cesio e, tra gli altri rifiuti, una maglietta multicolore. Tale materiale è stato quindi isolato, messo in un contenitore metallico di 60 litri e smaltito presso strutture autorizzate, in accordo con i NOE e gli Enti competenti.

Il Sig. Soffritti critica il fatto che i rifiuti urbani arrivino dal sud-Italia fino ai nostri forni, a scapito della qualità. Il sindaco chiede se si siano applicate delle penali.

L'Ing Lettieri dichiara che verranno addebitati i costi di smaltimento per quello che concerne il materiale contenete Cesio, mentre per i rifiuti contaminati dallo iodio non è previsto nessun costo.

Durante la riunione, a sorpresa, il Sindaco veniva avvertito della presenza nei locali comunali di un capitano dei NOE di Milano, giunto a recapitare alla polizia Municipale delle informazioni relative al caso di cui si stava discutendo. Il capitano dei NOE veniva quindi ammesso nella Riunione, durante la quale confermava alla commissione che era stato rinvenuto un sacchetto di rifiuti contenente materiale contaminato dal Cesio e che sarebbe stata buona cosa risalire alla provenienza di questo rifiuto, attraverso anche la collaborazione dei cittadini. E' stato ribadito da parte delle forze dell'ordine che in questa fase istruttoria occorreva risalire alla provenienza del rifiuto per capire se chi aveva in casa questo rifiuto inconsapevolmente non avesse ancora del materiale contaminato presso la propria abitazione. Si concludeva la vicenda "Cesio" stabilendo di accordarsi

con la Polizia Municipale e la Prefettura su come procedere nelle indagini e su come eventualmente coinvolgere la popolazione

Come premesso in apertura, sentendo il suono delle campane che richiamano i fedeli per la celebrazione funebre, la seduta viene sospesa. L'Ing. Lettieri dichiara che se la commissione reputasse necessario vedersi ancora per approfondire gli argomenti non trattati per mancanza di tempo nella seduta odierna, sarebbe stato a disposizione in altro momento. La commissione ritiene non ci sia questa necessità e quindi la seduta viene chiusa alle ore 10.55.

Il presente Verbale viene trasmesso all'Ufficio Segreteria del Comune per gli opportuni adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale

IL PRESIDENTE – Dott. Marco Lorena

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Paradiso Giuseppina
